

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

SALPAFLEX con domicilio social en calle San Martín, 33 - 46970 ALAQUAS - VALENCIA certifica que:

El Tubo Flexible de aluminio AF 116 de Salpaflex con certificado

CERTIFICADO

 -20°C +140°C

 **Clase M1-0**

Certificado n° DO-19-0558/A-R1



CREPIM
Société par Actions Simplifiée 782 171 134 RCS - 48045
Régistree au 01 - Parc de la Poste Nord - rue Chateaubriand
42700 SAINT-VINCENT-les-Églises France
Tél: 06 21 41 41 00 Fax: 06 21 41 41 01
Email: crepim@crepim.fr - www.crepim.fr
SIRET 782 171 134 0001 / APE 7122Z - S.A. 782 171 134

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
Valable 5 ans à compter du 24/01/2019

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 23/03/2010 modifiant l'arrêté du 05/02/1959 modifié)

Procès-verbal n° DO-19-0558/A-R1

Que se corresponde con la normativa EN 13501-1:2018 (B s3 d0)

Valencia el 20 de marzo de 2025

Gerard Torres
Director Comercial

Las prestaciones del producto arriba identificado son conformes al conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con

Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

En colaboración con los mejores laboratorios de ensayo contra incendios.

